

ФОП Оникійчук Володимир Володимирович

Кваліфікаційний сертифікат №003564 серія АЕ від 13.03.2015 р.

ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК № 04-04/24

про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі навчального корпусу Вищого професійного училища №36 по вул. Соборна, 1 в м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Замовник: Вище професійне училище №36



Оникійчук Володимир Володимирович

м. Дунаївці – 2024 р.

1. Загальні дані

ЗМІСТ

	Стор.
1. Загальні дані	1-2
2. Характеристика будівлі	2-3
3. Результати технічного обстеження	3
4. Заключення	3
5. Використана література та матеріали	4

ДОДАТКИ

- Лист ТО1-ТО3 - фотофіксація елементів безбар'єрності будівлі
- Копія сертифіката експерта

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в центральній частині м. Дунаївці за адресою Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, м. Дунаївці, вул. Героїв.

Об'єктом є двоповерхова будівля Г-подібної геометричної форми з підвалом, у якій розміщено навчальний корпус Вищого професійного училища №36.

1. Загальні дані:

Висновок про створення умов щодо забезпечення доступності будівлі навчального корпусу Вищого професійного училища №36 по вул.Соборна,1 в м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області відповідно до положень ДБН В. 2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення, розроблено на підставі:

- чинних в Україні будівельних норм і правил;
- натурного візуального обстеження стану будівлі,
- обмірів окремих елементів та конструкцій будівлі;
- результатів обстеження;

Мета обстеження

Визначення існуючих умов щодо забезпечення доступності будівлі навчального корпусу Вищого професійного училища №36 відповідно до положень ДБН В.2.2-4:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

За необхідності, надання рекомендацій щодо вжиття заходів для забезпечення умов доступності будівлі навчального корпусу Вищого професійного училища №36, що не відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.

2. Характеристика будівлі

2.1. Об'єкт, що обстежується, розміщений в центральній частині м.Дунаївці за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, м.Дунаївці, вул.Соборна,1.

Об'єкт – двоповерхова будівля Г-подібної геометричної форми з підвалом, у якій розміщено навчальний корпус Вищого професійного училища №36.

Рік побудови – 1930р;

Площа забудови – 993,30 м²;

Загальна площа будівлі – 1808,00 м²;

Будівельний об'єм – 4510, м³;

Висота поверху – 3,40 м;

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд НК 018:2023, затвердженим наказом Міністерства економіки України 16 травня 2023 року № 3573 - 1263;

3. Результати обстеження об'єкту

Двоповерхова будівля навчального корпусу Вищого професійного училища №36 має головний та один допоміжний вхід в будівлю.

Головний (центральний) вхід до будівлі розташований на відмітці 0,60 м вище рівня заощення, облаштовано критим ганком з горизонтальною площадкою розмірами 4.50м x 2.40м з бетонними сходами та бетонним пандусом шириною 1,20 м з односторонньою огорожею висотою 0,70м з металевого профілю Ф30мм. Поверхня пандуса бетонна шорстка, не маркована кольором або фактурою, контрастною відносно поверхні ганку (див. фото №2, фото №4).

Вхідний тамбур головного входу шириною 4,32м та глибиною 11,30 м відповідає положенням п.6.1.7 ДБН В 2.2-40:2018. Вхідні двері двостулкові дерев'яні, однієї дії шириною 1,50м з порогом.

Висота порогу з боку вхідного тамбура становить 0,05м, з боку площадки ганку становить 0,07 м. Поріг облаштовано бетонним пандусом шириною 0,3м.

Входи на територію та ширина пішохідних шляхів руху відповідає вимогам п.5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018. Покриття пішохідних шляхів та пішохідних доріжок відповідає положенням п.5.1.7 ДБН В 2.2-40:2018 (див. фото 1).

Прилегла до будівлі територія забезпечує відведення атмосферних опадів.

Ширина дверних і відкритих прорізів у стінах, а також виходів із приміщень і з коридорів становить від 0,90м до 1,40м.

Дверні прорізи в окремих приміщеннях мають пороги або перепади висот підлоги від 0,002 м до 0,004м.

Ширина коридорів відповідає вимогам п.6.2.4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.

4. Заключення.

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та приміщень першого поверху будівлі навчального корпусу Вищого професійного училища №36 що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м.Дунаївці, вул.Соборна, 1, в яких суб'єкт господарювання проводить свою діяльність, встановлено наступне:

Будівля та приміщення першого поверху, які були обстежені, відповідають мінімальним стандартам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН (розумне пристосування).

Обстеження об'єкта проводилось 15.04.2024р.

6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА І МАТЕРІАЛИ

1. СНиП III-4080* «Техника безопасности в строительстве»
2. ДБН В. 2.2 – 40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.
3. Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд. Організація і виконання робіт. 2003р.
5. ДСТУН Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.

Відповідальний виконавець



В.В.Оникійчук

Фото 1



Фото 2






Фото 3



Фото 4





**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ

№ 003564

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Оникійчук Володимир Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної секції Комісії
від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією
Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3429.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (зазначити голову) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



*Копія з оригіналу
Вірна*

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙ ТА
ТЕХНОЛОГІЧНО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНО-БУДІВЕЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ

№ 003364

Серія АБ

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
підтверджує виконання окремих етапів робіт (проект)
дані дані в старому форматі

Випуск

Олександр Володимирів Родимиренко

підписано в м. Києві, в Інституті Аналітично-Будівельних Комп'ютерів
в день видачі цього Сертифіката

Випуск

підписано в м. Києві, в Інституті Аналітично-Будівельних Комп'ютерів

Серія АБ

№ 003364

01.03.2014

підписано в м. Києві, в Інституті Аналітично-Будівельних Комп'ютерів

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Вісім (8)
(аркушів)

